ВХАЛ Красилівського ПМ
Свідоцтво про атестацію № 27 " Ч "-17
Чинне до « 10 » лютого 2020 р

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Заступник начальника
Бердичівського ЛВУМГ
Семенюк П.В
« 09 » липня 2019 р.

ПРОТОКОЛ ЯКОСТІ ГАЗУ

Красилівського ПМ Бердичівського ЛВУМГ

від 08.07.2019

передавши для споживачів:

Хмельницька обл., ПАТ «Хмельницькгаз» ГРС «Красилів», АГНКС ТП « АвтоГаз Красилів», ГРС «Нечеська», ГРС «Закриничня», ГРС «Чепелівка», ГРС «Чернелівка», ГРС «Заслучне», ГРС «Яворівці», ГРС «Пашутинці», », ГРС «Мигалів», ГРС Хмельницький-1 «Лісові Гринівці», АГНКС -1 Хмельницький, ГРС «Везденики», ГРС «Черепова», ГРС «Грузевиця», ГРС Хмельницький-2 «Шаровечка», ГРС «Малиничі», АГНКС ТОВ ТД «СанОйл», ГРС Хмельницький-3 «Нижні Вовківці», ГРС «Скаржинці», ГРС «Сутківці», ГРС«Глушківці», ГРС «Міцівці», ГРС «Дунаївці», ГРС «Маків», ГРС «Кам'янець-Подільський-1», ГРС «Кам'янець-Подільський-2», ГРС «Кам'янець-Подільський»ТЕЦ, ГРС Шмирки», ГРС «Купіль», ГРС «Базалія», ГРС «Теофіполь», ГРС «Зарудця», ГРС «Ямпіль», ГРС «Білогір'я», ГРС «Денисівка», ГРС «Гарнишівка», ГРС «Волочиськ», ПАТ «Мотор Січ» м. Волочиськ .

МАРШРУТ № 11

1 Місце відбору проби: ПРДБ

2 Умови відбору проби : тиск газу **35,5 кгс/ см²**, температура газу 16. 0 °С

3 Дата відбору проби: 08.07.2019 р.

4 Акт відбору № 7587

5 Дата проведення вимірювання: **08.07.2019**

6 Тип хроматографа ХРОМОС ГХ-1000 повірка чинна до 05.04.2020 р.

7 Розрахунок компонентного складу газу по ДСТУ ISO 6974:2007

Вміст мол.%											
метан	етан	пропан	н-бутан	ізо-бутан	н-пентан	ізо-пентан	нео-пентан	гексан	азот	діоксид вуглецю	кисень
89,3904	5,0769	1,2029	0,2062	0,1305	0,0426	0,0528	0,0041	0,0617	1,8619	1,9621	0,0080

8 Відносна густина (ДСТУ ISO 6976:2009): 0,6264

9 Об'ємна теплота згорання нижча за ст.умов: МДж/м³ 34,5492 (8252 ккал/м³)

10 Об'ємна теплота згорання вища за ст.умов: МДж/м³ 38,3460 (11547 ккал/м³)

11 Число Воббе вище (ДСТУ ISO 6976:2009): МДж/м³ 38,2624 (9139 ккал/м³)

12 Густина газу абсолютна за ст. умов: кг/м³ 0,7544

13 Температура точки роси вологи за робочих умов: -7,5°С

14 Температура точки роси вологи, приведена до тиску 3,92 МПа : -6,7°С

15 Температура газу при проведенні вимірювання точки роси вологи : 16°С

16 Температура точки роси вуглеводнів: -5,0°С

17 Вміст сірководню, г/м³ _____
(якщо робили в день проведення хроматографії)

18 Вміст меркаптанової сірки, г/м³ _____
(якщо робили в день проведення хроматографії)

19 Вміст меxдомішок, г/м³ _____
(якщо робили в день проведення хроматографії)

Завідуюча ВХАЛ _____ Піленька С.А.

Техник -лаборант _____ Слободян І.М.

Прийняв диспетчер _____